

BROJ POTREBNIH JG PREMA POVRŠINI POŽARNOG SEKTORA I POŽARNOJ OPASNOSTI - Pravilnik o vatrogasnim aparatima - NN 74/13

POVRŠINA POŽARNOG SEKTORA DO (m2)	POŽARNA OPASNOST BROJ POTREBNIH JG			PREPORUKA BROJ I VRSTA TOTAL APARATA		
	MALA	SREDNJA	VELIKA	MALA	SREDNJA	VELIKA
50	6	12	18	S6P - 1 KOM	S6P - 1 KOM	S6P - 2 KOM
100	9	18	27	S6P - 1 KOM	S6P - 2 KOM	S6P - 1 KOM + S9P - 1 KOM
200	12	24	36	S6P - 1 KOM	S6P - 2 KOM	S6P - 3 KOM
400	18	36	54	S6P - 2 KOM	S6P - 3 KOM	S6P - 2 KOM + S9P - 2 KOM
500	21	42	63	S6P - 2 KOM	S6P - 1 KOM + S9P - 2 KOM	S6P - 4 KOM + S9P - 1 KOM
600	24	48	72	S6P - 2 KOM	S6P - 4 KOM	S6P - 6 KOM
700	27	54	81	S6P - 1 KOM + S9P - 1KOM	S6P - 2 KOM + S9P - 2 KOM	S6P - 3 KOM + S9P - 3 KOM
800	30	60	90	S9P - 2 KOM	S9P - 4 KOM	S9P - 6 KOM
900	33	66	99	S6P - 3 KOM	S6P - 1 KOM + S9P - 4 KOM	S6P - 2 KOM + S9P - 5 KOM
1000	36	72	108	S6P - 3 KOM	S6P - 6 KOM	S6P - 4 KOM + S9P - 4 KOM
Na svakih daljnjih 250	6	12	18	+S6P - 1KOM	+S6P - 1 KOM	+S6P - 2 KOM

NAPOMENA: Izvor - Pravilnik o vatrogasnim aparatima - Narodne novine 74/13. Preporuka broja i vrste aparata je izrađena prema efikasnostima Total aparata i ne odgovara drugim proizvođačima